

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Мира ул., 56, г. Краснодар, 350063, 8 (861) 262-20-09, http://www.mchskuban.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Дзержинского ул., 95/1, г. Краснодар, 350051, 8 (861) 225-34-04, e-mail:
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новороссийска

Предписания № 189/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №14 муниципального образования город Новороссийск**
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, инициалы индивидуального предпринимателя,

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новороссийск
пожарному надзору майора вн. службы Божкова Д.С. от 27.08.2018 года № 189, ст. 6, ст
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«сентября» 2018 г. по «27» сентября 2018г., проведена плановая выездная пров
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Новоросси
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю лейтенантом внутре
службы И.В. Ивановой по адресу: г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Ленина, 15

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименов
объекта надзора и его адрес)

Совместно с: директором школы О.В. Семенычевой,
зам. директора по АХЧ Н.А. Берковской.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Основное здание лит. Б				
1.	В помещении спортивного зала для покрытия потолка использован горючий декоративно-отделочный материал (пластиковые панели) с классом пожарной опасности более чем КМ1.	(ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. таблица № 29);	28.03.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Новороссийска
по пожарному надзору



И.В. Иванова

« 27 » сентября 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБФЧ СОШ №14

должность
Ф.И.О.

подпись

О.В. Семенов

« 24 » сентября 2018г.